

平成 29 年 6 月 21 日

## 札幌駅空調設備工事における火災事象について

本日 2 時 5 分頃、函館線 札幌駅における当社発注の冷暖房装置取替工事で、当社のグループ会社である札幌交通機械(株)が配管の溶接作業を行っている際に、1 階北側にある店舗天井裏から出火しました。

4 時 42 分、火災については鎮火しており、列車運行への影響はありません。

原因につきましては、作業にあたって防災シートで養生し、消火器なども準備していましたが、工事施工箇所内に浮遊する粉塵に着火し、さらに配管保温材へ延焼拡大したものと想定していますが、現在、消防による現場検証で詳細調査を行っているところです。

なお、この火災によるけが人はいません。

[住 所] 北海道札幌市北区北 6 条西 4 丁目



札幌駅構内略図



1 階北側店舗付近