



2024年7月25日

函館線 桃内トンネルからモルタル片が剥落した事象について

本日8時30分頃、函館線の蘭島～塩谷駅間を走行中の 然別8時05分発小樽行き普通列車の運転士が、桃内トンネル（北海道小樽市桃内1丁目）にて進行方向左側にモルタル片が落下しているのを発見しました。

現地を確認したところ、トンネル側壁部より過去に施工された補修モルタルの一部が剥落していることを確認しました。その後、当社社員による当該箇所の点検を実施し、他に落下する恐れがないことを確認しています。

当該の補修モルタルは、経年劣化によりモルタル片が剥落したものと推定しています。なお、この落下物と列車との接触はなく、けが人もいません。

[発生場所] 函館線 桃内トンネル（蘭島～塩谷駅間、全長239m）

[落下物] モルタル片

個数 : 8個

大きさ : 最大 約65cm × 約50cm × 約3cm

重量 : 総重量約22kg（うち最大のもの 約10kg）

[列車影響] 普通列車4本運休、普通列車1本に2時間22分の遅れ
約380名のお客様にご迷惑をおかけしました



写真1 剥落箇所



写真2 剥落したモルタル片