

2025 年 1 月 29 日

J R北海道釧路支社

新得駅コンコースの点検口の蓋が落下した件について

本日（1/29）9時10分頃、根室線 新得駅において、新得駅社員が駅コンコースで天井にある点検口の蓋が落下しているのを発見しました。

この落下物によるけが人はいません。

その後、当該駅コンコースすべての点検口の蓋の緊急点検を行い、その他に落下の恐れが無いことを確認しました。

原因については、調査中です。

〔住 所〕 上川郡新得町本通り北1丁目53番地

〔落 下 物〕 落下物の個数 : 1枚
落下物の大きさ : 約435 mm × 約435 mm × 約33 mm
落下物の重量 : 約2.5kg
落下した高さ : 約3.1m

写真1 落下箇所



写真2 落下物



写真3 落下箇所

