

2025 年 9 月 14 日

千歳駅 駅舎煙突部を覆っているセメント板の一部落下について

9 月 13 日（土）21 時 50 分頃、千歳線 千歳駅に一般の方から、東口駅前広場に外壁の一部が落ちていたのを発見した旨の連絡がありました。

その後、現地を確認したところ、駅舎煙突部を覆っているセメント板の一部が落下していたことが判明しました。

この落下物により怪我をされた方はおりません。


また、当該駅舎を点検した結果、他に異常は確認されておられません。

〔住 所〕 千歳市千代田町 7 丁目 7 番地 2
※落下高さ 約 6.4～約 10m の範囲

〔落 下 物〕 セメント板 幅 80 c m x 長 180 c m x 厚 0.8 c m x 2 枚
重量：約 60kg



落下箇所



落下状況