


NEWS RELEASE



2026年2月12日

新札幌駅改札内コンコース天井材が落下した事象について

2月11日(水)20時45分頃、新札幌駅の改札内コンコース2番線(札幌方面)側エレベーター付近において、天井材(岩綿吸音板)が落下する事象が発生しました。

この事象によるお客様の怪我はありませんでした。

なお、当該箇所付近の点検を行い、他に落下の恐れがないことを確認しています。

1. 発生日時： 2026年2月11日(水) 20時45分頃

2. 発生場所： 新札幌駅(札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6番1号)

3. 落下物： 大きさ 幅30cm×長さ50cm×厚さ1.2cm
重さ 約1.4kg



落下箇所全景



落下箇所(天井)拡大



落下物(岩綿吸音板)