

平成 27 年 2 月 28 日

鉄道高架橋の排水管の一部が落下した事象について

本日 9 時頃に一般の方から排水管が落下している旨の連絡があったため、関係社員が現地を確認したところ、函館線 琴似～桑園間の鉄道高架橋にある排水管の一部が落下していました。

点検の結果、排水管内部の水と、排水管外側に巻いていた凍結防止用の断熱材に含まれていた水が凍結したことにより、排水管が脱落し、落下したものと推定されます。

なお、この落下物によるけが人はいません。

[住 所] 札幌市中央区北 14 条西 20 丁目

[落 下 物] 排水管の大きさ : 長さ 約 1.4m 直径 約 16cm

排水管 : 約 30kg

※大きさは、外側の保護管を含めたもの


重量は、排水管内部の水や断熱材（水を含む）、保護管を含めたもの



落下箇所全景



落下した排水管の外観



断熱材・排水管の内部状況