

平成29年2月13日

新千歳空港駅での天井パネル一部落下について

本日10時14分頃、お客様より駅社員に改札口付近で青色の鉄板が落ちているとの申告をいただきました。


関係社員が現地を確認したところ、改札口付近の天井パネル1枚が外れ、落下したものであることが判明しました。

その後、同駅コンコース内の天井を緊急点検し、他に落下の恐れのある天井パネルがないことを確認しています。

なお、この落下によるけが人はいません。

[住 所] 千歳市美々1292番地33（新千歳空港駅）

[落下物] 天井パネル（アルミ製） 1枚
大きさ：54cm×21cm×0.6mm
重さ：約200g



落下した改札口付近



落下箇所



天井パネル