

平成 29 年 2 月 27 日

鉄道高架橋からのコンクリート片の落下について

本日 13 時 20 分頃、一般公衆の方から、函館線 桑園～札幌間の高架橋の下にコンクリート片およびボルトが落下しているとの連絡が当社にありました。

当社社員が現地を確認したところ、高架橋排水管付近のコンクリート片等であることが判明しました。

その後、当社社員により、当該高架橋の緊急点検を行い、他に落下する恐れがないことを確認しています。

なお、この落下物によるけが人はいません。

[住 所] 北海道札幌市中央区北 8 条西 13 丁目
※落下高さ 約 6.5 m

[落 下 物] コンクリート片の個数 : 14 個
コンクリート片の大きさ : 最大 150mm × 120mm × 40mm
ボルトの個数 : 2 個
ボルトの大きさ : 長さ 100mm 径 10mm
コンクリート片重量 : 最大 680g




写真1 コンクリート片およびボルト落下箇所(全景)



写真2 コンクリート片およびボルト落下箇所(拡大)



写真3 落下したコンクリート片およびボルト